



BEDIENUNGSANLEITUNG TESTKIT DPD


- Verschlussdeckel abnehmen und Testgerät ausspülen
- Füllen der Messzelle bis zur oberen Markierung – mit dem zu prüfenden Schwimmbadwasser (Abstand um Beckenrand ca. 50 cm, ca. 5 cm unter der Oberfläche.)
- Eine Tablette DPD Nr. 1 in die Chlor-Meßzelle
Eine Tablette Phenolrot in die PH Messzelle
- Verschlussdeckel aufsetzen und Testgerät leicht schwenken bis sich die Tabletten vollständig aufgelöst haben.
- Vergleichen der Färbung mit der Farbskala und Ablesen der Messergebnisse (weißer Hintergrund)
- Testgerät ausspülen und in der Schachtel aufbewahren!

Beurteilung der Messergebnisse:

Chlor Gehalt (mg/l):

über 0,6
nicht erforderlich
regelmäßige
Chlorzugabe senken

unter 0,3
regelmäßige Chlorzugabe
schrittweise erhöhen



pH-Wert:

über 7,6
Mittel zum Senken des
pH-Wertes zugeben

unter 7,2
Mittel zum Anheben
des pH-Wertes



! ACHTUNG: ■ Für Kinder unerreikbaar aufbewahren!
■ Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da die Farbskala nicht UV-Beständig ist!